













KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

	Data wykonania ostatnich badań	Ocena parametrów mikrobiologicznych	Ocena parametrów fizykochemicznych	Parametry odbiegające od wymagań	Podjęwane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań
Niecka basenu sportowego	07.04.2026			Chlor wolny 0,94 Chlor związany 0,80 Redoks 7,7	Zmiana parametrów dozowania 14.04.2026r.
Niecka brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	07.04.2026			Chlor wolny 4,5 Chlor związany >5,00 Ph 7,7	Zmiana parametrów dozowania 14.04.2026r. Obieg był wyłączony w dniu 07.04.2026r. z użytkowania na czas przeprowadzonej dezynfekcji.
Atrakcje basenowe	07.04.2026			Chlor wolny 4,70 Chlor związany >5,00	Zmiana parametrów dozowania 14.04.2026r. Obieg był wyłączony w dniu 07.04.2026r. z użytkowania na czas przeprowadzonej dezynfekcji.
System cyrkulacji niecki basenu sportowego	07.04.2026			Chlor wolny 1,10 Chlor związany 0,84 Redoks 7,9	Zmiana parametrów dozowania 14.04.2026r.
System cyrkulacji brodzika do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3	07.04.2026			Chlor wolny 5,00 Chlor związany >5,00 Ph 7,6	Zmiana parametrów dozowania 14.04.2026r. Obieg był wyłączony w dniu 07.04.2026r. z użytkowania na czas przeprowadzonej dezynfekcji.
System cyrkulacji atrakcji basenowych	07.04.2026			Chlor wolny 4,70 Chlor związany >5,00	Zmiana parametrów dozowania 14.04.2026r. Obieg był wyłączony w dniu 07.04.2026r. z użytkowania na czas przeprowadzonej dezynfekcji.

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

Woda zdatna do kąpielii - symbol np. ☺

Woda warunkowo zdatna do kąpielii – symbol ☺

Woda niezdatna do kąpielii – symbol ☹

Ocena jakości wody dokonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaworznie: eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego pływalnią w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z Krytej Pływalni ViaSport, przy ul. Inwalidów Wojennych 21 w Jaworznie, jednakże stwierdzono nieprawidłowości w eksploatacji pływalni (Zbiorcza roczna ocena wody w pływalni za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r., DECYZJA nr NS-HK.6.2026 z dnia 17.03.2026 r.).